

Данные о расчетных показателях для целей определения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям АО "Шадринский автоагрегатный завод"

№ п/п	Наименование ТСО	Фактические показатели за 2015 год, тыс.кВт.ч.										Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ТСО, утвержденный Министерством энергетики Российской Федерации (тыс.кВт.ч.) (Wнпэ.грj) (при наличии)		
		Величина отпуска электрической энергии в сеть ТСО за последний истекший год по соответствующему уровню напряжения за вычетом объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к объектам ЕНЭС, переданным в аренду ТСО, и объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к шинам трансформаторных подстанций на соответствующем уровне напряжения (тыс. кВт.ч.) (Woci)				Величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть ТСО за последний истекший год за вычетом объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к объектам ЕНЭС, переданным в аренду ТСО, и объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к шинам трансформаторных подстанций на соответствующем уровне напряжения (тыс. кВт.ч.) (Wocсумм), ст.3+ст.4+ст.5+ст.6				Величина фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ТСО за последний истекший год по соответствующему уровню напряжения (тыс. кВт.ч.) (ΔW_i)			Суммарные фактические потери электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ТСО (тыс.кВт.ч.) ($\Delta W_{iсумм}$), ст.8+ст.9+ст.10+ст.11	
		ВН	СН1	СН2	НН					ВН	СН1		СН2	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	АО "Шадринский автоагрегатный завод"	50072,294		502,891	79,536	50654,721	1951,323		7,189	1,120	1959,632			