

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по ОАО "ШАА3" на 01 января 2016 года

Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП, МВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)		
Уровень напряжения ВН											
Курганская область	Шадринск	ШАА3 110/10/6 кВ	T-1	15	6,5	45	18,5	26,5	11,5	11,5	11,5
			T-2	15	6,5						
			T-3	10	5,5						
Уровень напряжения СН2											
Курганская область	Шадринск	ТП, РП от ПС ШАА3						26,5	11,5	11,5	11,5
Уровень напряжения НН											
Курганская область	Шадринск	РУ-0,4 кВ от ТП,РП						26,5	11,5	11,5	11,5